

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ №232.

1. Информация об объекте

Наименование **МБОУ СОШ №9 им. А.Я. Ломакина**

Место нахождения (адрес) **п. Виноградный, ул. Горького, 22** ИНН **2301037209**

Форма собственности объекта **муниципальная**

Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **I-3**.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверху и внизу	C	наличие	-----	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.133.02.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ширина 0,3-0,5 м.				
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:				
- длина маршпа пандуса	K	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсумстствием</u>
- угол пандуса (высота / длина)	K	не более 9,0 м. (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 M.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от места для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	---	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	---	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	---	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	в наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	---	п. 4.1.12 <u>Зона отсутствия</u>
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	---	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	---	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	---	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маркием вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие	---	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	---	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	---	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			<i>Зона отступающей(ход на площадку высотой не более 10 см.)</i>	
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	K	наличие	<i>в наличие</i>	<i>п. 4.1.14 (доступ на входную площадку)</i>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (<i>не требуется, высота подъёма более 10 см.</i>)
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	<i>6 наимчии</i>	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.1.5 (<i>не требуется, дверь не прозрачная</i>)
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.1.7; рис. Д. 10 <u>Зона отсутствует</u>
Дверь входная внутренняя:				
				<u>Зона отсутствует</u>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	-----	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-----	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж I-3				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	C	не более 10 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуг)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.15 (с одной стороны)
Поручни на высоте	O, C	90 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.15 (с одной стороны)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.10

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			<i>отсутствует</i>	
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса:	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмированым окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
оказания услуги:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				<u>Зона отступствует</u>
- габариты кабинны (глубина x ширина свету)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабинны (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж I-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7

³ При оценке состояния доступности на объекте места обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, оконшек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	<i>соответствует</i>	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 7.4.7 (<i>не требуется, раздача осуществляется официантами</i>)
Гостиницы, пансионаты, санатории и Т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х III)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
-ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
-высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	--	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	--	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	--	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	--	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	--	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги коляски	K, O	наличие	--	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I-3				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	наличие	п. 5.3.6
Размер кабинны (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	отсутствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж <u>1</u> <u>3</u>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	(доступен «+»), недоступен «-», не требует приспособления «#»)	O	C	Г
Участки и территории	-	#	-	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	-	-	-	#

Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отмечать знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				
Объект недоступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	<i>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей сверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели, а также следует применять различный цвет ступеней и шагов перед ними.</i>
Санитарно-гигиеническое помещение	<i>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.</i>
Средства информации	<i>Оборудовать в соответствии с СП 59.133.30.2012 (Обустраивать специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения. Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания с дублированием рельефными знаками. Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м до 4,5 м. Установить речевой информатор. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации).</i>

«31»07.2023г.
Дата составления Паспорта

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

В.А. Захариади